



Ref. Certif. No.

CN41417

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Busways

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

MEGA Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.
No.3 Fair Park Avenue, Yangzhong Economic Development
Zone, Jiangsu Province

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

MEGA Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.
No.3 Fair Park Avenue, Yangzhong Economic Development
Zone, Jiangsu Province

Name and address of the factory
Nome et adresse de l'usine

MEGA Technology (Zhenjiang) Co., Ltd.
No.3 Fair Park Avenue, Yangzhong Economic Development
Zone, Jiangsu Province

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

InA:1000A, Icw:30kA/1s, Ipk:63kA; tap-off unit: Inc:400A,
Icc:30kA/1s; Ue:440V(Busway with tap-off
unit)/1000V(Busway without tap-off unit);
Ui:AC690V(Busway with tap-off unit)/1000V(Busway without
tap-off unit);50Hz; IP54(Busway with tap-off
unit)/IP66(Busway without tap-off unit); The
non-fire-resistance busway with no fire barrier has the
characteristic of resistance to flame propagation

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Model / Type Ref.
Ref. De type

OPTIMUS-CSC

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiquées sur la 2^{ème} page)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 61439-6(First Edition):2012

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

03601-A-17CB0028-S

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: Oct.12,2017

Signature:

Wang Kejiao